



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.06.2019 № 898-129-12-4

На № 34101993 от 15.05.2019

№ 9/017 от 15.05.2019.

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение в МЧС России от 15.05.2019 № 34101993 и от 15.05.2019 № 9/017 в ДНПР МЧС России сообщая следующее.

В соответствии с п. 6.4.5 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается. Указанное требование распространяется на все зарядные и пусковые электроприборы и устройства, в том числе предназначенные для зарядки электромобилей.

Одновременно сообщая, что требование п. 6.4.5 СП 154.13130.2013 исключено из проекта свода правил «Стоянки автомобильные. Требования пожарной безопасности», разработанного взамен СП 154.13130.2013 и находящегося в стадии утверждения.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин